

No: Dz2017104967



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 广东欣顿电源科技有限公司

产 品 型 号 名 称: XD-D-8KVA 型应急照明集中电源 (消防应急灯具专用应急电源)

检 验 类 别: 分 型 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
fore Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R. China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806


Website: <http://www.efire.cn>


E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告


No: Dz2017104967

共 8 页 第 1 页

产品名称	应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）	型 号	XD-D-8KVA
认证委托人	广东欣顿电源科技有限公司	检验类别	分型试验
生产者	广东欣顿电源科技有限公司	生产日期	2017 年 9 月
生产企业	广东欣顿电源科技有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 10 月 24 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、电压波动试验、转换电压试验、耐压试验、静电放电抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、外壳防护等级试验		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>（主型产品为 XD-D-10KVA 型应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源））。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期： 2017 年 12 月 6 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准： 

审核： 

编制： 


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104967

共 8 页 第 2 页

认证委托人	广东欣顿电源科技有限公司		
通信地址	广东省佛山市禅城区塑宝西路 60 号 3 座三层 02 单元		
联系电话	0757-82624981	传 真	0757-82624981

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104967

共 8 页 第 3 页

产品内部照片



产品名称: 应急照明集中电源 (消防应急灯具专用应急电源)
产品型号: XD-D-8KVA
公司名称: 广东欣顿电源科技有限公司

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104967

共 8 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 应急照明集中电源 (消防应急灯具专用应急电源)
- 2) 型号: XD-D-8KVA
- 3) 执行标准: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东欣顿电源科技有限公司
- 5) 生产企业: 广东欣顿电源科技有限公司
- 6) 生产地址: 广东省佛山市禅城区塍宝西路 60 号 3 座三层 02 单元
- 7) 标称应急工作时间: 90min
- 8) 外壳防护等级: IP30
- 9) 额定电源电压: AC220V
- 10) 额定工作频率: 50Hz
- 11) 输出电压: AC220V
- 12) 输出功率: 8kW
- 13) 接线端子标注: 有
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有
- 15) 警告用语: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 800mm×600mm×2200mm;
- 2) 电池: 单节容量: 12V90Ah、节数: 16 节;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 显示器件类型: 液晶显示器、指示灯;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 输出回路数量: 1 个;
- 7) 与以下产品配接工作: 济南帕沃电子科技有限公司生产的应急照明分配电装置、集中电源型消防应急标志灯具、集中电源型消防应急照明灯具;
- 8) 分型产品与主型产品差异: 电源容量、电池容量、变压器功率、逆变器功率不同。

三、产品关键件描述:

- 1) 变压器
型号: XD-802192
生产者: 广东欣顿电源科技有限公司
- 2) 逆变器
型号: XD-DL802192
生产者: 广东欣顿电源科技有限公司

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：广东欣顿电源科技有限公司
产品型号：XD-D-8KVA

No: Dz2017104967
共 8 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 自检功能试验方法： 修改程序中的时间参数。	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.3	标称应急工作时间(min)：90 应急转换时间(s)：0.4 应急工作时间(min)：112 满足标准要求。	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	电池(组)额定电压(V)：192 电池容量(Ah)：90(1组) 充电期间, 电池的最大充电电流(A)：7.4 应急状态下电池最大放电电流(A)：53.5 过放电保护启动瞬间, 电池的端电压(V)：167.4 静态泄放电流(μ A)：500 充电回路短路时内部元件表面最高温度($^{\circ}$ C)：47.3	合 格	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	转换电压试验	7.6	由主电状态转入应急状态时主电电压(V)：167.1 由应急状态回复到主电状态时主电电压(V)：177.4	合 格	/
6	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
7	静电放电抗扰度试验	7.16	基本功能正常。	合 格	/
8	浪涌(冲击)抗扰度试验	7.17	基本功能正常。	合 格	/
9	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	7.22	基本功能正常。	合 格	/
10	外壳防护等级试验	7.23	试样的防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104967

共 8 页 第 6 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电试验设备	NSG435	合格

3) 受试设备连接图:



4) 试验布置示意图:



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104967

共 8 页 第 7 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格

3) 受试设备连接图：



4) 试验布置示意图：



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104967

共 8 页 第 8 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相电瞬变试验装置	NSG3060	合格

3) 受试设备连接图：



4) 试验布置示意图：

